

# Notificación de Ensayo y Clasificación

EMPRESA	BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.
DIRECCIÓN	San Fernando, 116 – Apdo. 12 26300 Nájera
Nº INFORME	13_03289
FECHA DE ENSAYO	18/10/2013

## MATERIAL ENSAYADO

Sistema de fondo de poliuretano de Fondipol ignifugo + acabado de poliuretano Lacapol ignifugo aplicado sobre tableros de MDF ( tableros con clasificación B-s2,d0 según UNE EN 13501-1:2007+A1:2010):

**«SISTEMA DE FONDO DE POLIURETANO DE FONDIPOL IGNIFUGO + ACABADO DE POLIURETANO LACAPOL IGNIFUGO »**

## ENSAYOS REALIZADOS

Se realizaron los ensayos de reacción al fuego según UNE-EN 13823:2012 y UNE EN ISO 11925-2:2011 para la obtención de una clasificación de reacción al fuego según UNE EN 13501-1:2007 +A1:2010.

## RESULTADO

Sistema de fondo de poliuretano de Fondipol ignifugo + acabado de poliuretano Lacapol ignifugo aplicado sobre tableros de MDF ( tableros con clasificación B-s2,d0 según UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) de referencia comercial **« SISTEMA DE FONDO DE POLIURETANO DE FONDIPOL IGNIFUGO + ACABADO DE POLIURETANO LACAPOL IGNIFUGO »** obtiene una clasificación según UNE EN 13501-1:2007 +A1:2010 :

**CLASIFICACIÓN: B-s2,d0**

Este documento debe ir acompañado junto con el informe de clasificación Nº 13\_03289-2, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.



Fdo: Pablo Garmendia  
Seguridad y protección frente a  
Incendio